

## 亞東科技大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：12/24/2024

| 採樣地點<br>Sampling Site | 檢測結果<br>Analytical Value                |   | 環保署飲用水標準<br>Drinking water standard Of EPA |   |
|-----------------------|---|---|--|---|
|                       | 大腸桿菌群<br>Coliform Group<br>(CFU/100 mL) | 總菌落數<br>Total Bacterial count<br>(CFU/mL) | 大腸桿菌群<br>Coliform Group<br>(CFU/100 mL)    | 總菌落數<br>Total Bacterial count<br>(CFU/mL) |
| 有庠大樓 1F(北)101C        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 有庠大樓 12F(南)112A       | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 有庠大樓 6F(南)502C        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 有庠大樓 6F(南)106A        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 有庠大樓 4F(北)104C        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 誠勤大樓 5F(南)205A        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 元智大樓 2F(北)303C        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 元智大樓 1F(北)301B        | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |
| 實習大樓 1F 後門 601B       | <1                                      | <5  | 6  | 100                                       |